

Testing laboratory  
1, rue de Westhouse  
B.P. 60010  
67235 BENFELD  
Tél. +33 (0)3 88 57 41 41  
Fax +33 (0)3 88 57 42 20

## ATTESTATION OF CONFORMITY No AC 23009 CPR *DECLARATION DE CONFORMITE*

Following specifications:

*Suivant spécifications :*

AS 60947.3 : 2018

### TESTED MATERIAL *MATERIEL ESSAYE*

**Designation :** Switch-disconnector  
**Désignation :**

**Type :** INOSYS LBS  
**Type :**

**Rating :** 800A, 1000A, 1250A, 1400A, 1600A  
**Calibre :**

**Part number :** 87P22081; 87P22100; 87P22120; 87E22081; 87E22100; 87E22120;  
**Référence :** 86P22081; 86P22100; 86P22125; 86P22140; 86P22160; 86E22081;  
86E22100; 86E22125; 86E22140; 86E22160

**Manufacturer :** SOCOMEC S.A.S 67235 BENFELD France  
**Constructeur :**

Rated characteristics:  
*Caractéristiques assignées :*

The electrical, mechanical and dimensional characteristics satisfy to the above-mentioned standards.

*Les caractéristiques, du matériel désigné ci-dessus, satisfont aux spécifications des normes précitées.*

**Date :** 2023/03/16



**Certification Manager**  
**Responsable Certification**



**Nicolas ZEHNDER**